



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Магаданской области

г. Магадан, ул. Советская,

9, т. 695-111, emergcom@magadan.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
по Магаданской области**

г. Магадан, ул. Советская, 9,

т. 695-130 ugrnmagadan1@rambler.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Ольскому району п. Ола, пер. Ольский, д. 5**

тел. 2-30-34 ond_ola@mail.ru

п. Ола

18 февраля 2019 год

14 часов 30 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№5

По адресу/адресам: Магаданская область, Ольский район, п. Армань, ул. Маяковского 12

На основании: Распоряжения начальника ОНД и ПР по Ольскому району подполковника внутренней службы Куликова В.Е. от «04» февраля 2019 г. № 5, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Пушинка» п. Армань» (здание детского сада).

Дата и время проведения проверки: «18» февраля 2019 года с 11 часов 15 минут до 12 часов 05 минут. Продолжительность 50 минут.

Общая продолжительность проверки: 50 минут.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ольскому району

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

18.02.2019 г. 11:10 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор Ольского района по пожарному надзору Магерамов Сергей Сергеевич

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МКОУ ДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань» Кириченко Марина Владимировна

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- На объекте защиты МКОУ ДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань» соединительные линии СОУЭ, и линии электропитания систем АПС не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени,

необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRLS или нг-FRHF). (ст. 6 ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 Свод правил 3.13130.2009; п. 4.1. Свод правил 6.13130.2013; п. 5.1. табл. 2 ГОСТ Р 31565-2012) (предписание №1/1/1 от «21» февраля 2018 года, установлен срок устранения 01.09.2019 года)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


Нет

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нет


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор Ольского района по пожарному надзору



С.С. Магеромов

Заведующая МКОУ ДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань»



М.В. Кириченко

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор Ольского района по пожарному надзору

С.С. Магеромов

Заведующая МКОУ ДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань»

М.В. Кириченко

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор Ольского района по пожарному надзору



С.С. Магеромов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующая МКОУ ДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань»



М.В. Кириченко

«18» февраля, 2019 год